

# PEXFLEX YLEISOHJE

## 1 LÄHETYKSEN VASTAANOTTAMINEN

- Tarkista kieppien ja kollien lukumäärä.
- Tarkista, että lähetys on ehjä (suojakuorien pintamateriaalit)
- Puuttuvista kolleista ja vaurioista on ilmoitettava lähettäjälle 7 päivän kuluessa.
- Rahtikirjaan merkittävä mahdolliset puutteet ja vauriot varauma kohtaan.

## 2 PUTKIEN ASENNUS KAIVANTOON

- Asenna putket kaivantoon varovasti ja käytä kelaustelinettä tai muuta apuvälinettä.
- Varo teräviä kiviä ym. mitkä voivat vaurioittaa putken suojakuorimateriaalia.
- Talviolosuhteissa (alle 0 °C) esilämmitä putken suojakuorta (kts. Talviasennusohje)

## 3 LIITOSTEN ESIVALMISTELU

- Käytä uretaanin poistamiseen RauHeat kuorintalankaa.
- Älä vaurioita virtausputkea suojakuoren ja uretaanin poistossa.
- Suojaa virtausputken pää uretaanin poiston ajaksi lialta ja mahdollisesti uretaanipölyltä.
- Tee päätyliittimien asennus valmistajien ohjeiden mukaisesti.

## 4 PUTKISTON PEITTO, KOEPONNISTUS JA HUUHTELU

- Verkoston huuhtelu ja koeponnistus suoritetaan siten, että vesi- ja lämpöjohdot liitoksineen ovat näkyvissä. kts. Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärlaitteistoille. Määräys nro. 2.8)
- Putkiston peitto (kts. PexFlex kaivantokuvat)

## 5 TUOTETAKUU

- PexFlex putkistojen tuotetakuu on 5 vuotta. (laskettuna lähetysten päivämäärästä)
- Muut liitostarvikkeet eri toimittajien ohjeiden mukaisesti.

## 6 MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT

- RauHeat Oy noudattaa taloteknisten tuotteiden toimitusehtoja. (Taltek YT 2000)