



# YMPÄRISTÖMINISTERIÖN TYYPPIHVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

**Dno:** YM13/6221/2006 1 (2)

**Annettu:** 23.8.2006

**Voimassa:** 22.8.2011

## TUOTE

Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 4 luvun säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

NEOFLEX SPX- kytKentä johdot, joiden koot ovat 6, 8, 10, 13 ja 15 mm (DN6, DN8, DN10, DN13 ja DN15).

## HAKIJA

NEOPERAL GmbH, Müllheim, Saksa

## VALMISTAJA

NEOPERAL NORDIC A/S, Tanska  
NEOPERAL GmbH, Müllheim, Saksa

## HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen tuotteiden täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelmassa vesilaitteiston kytKentä johdoille asetetut vaatimukset.

## HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Tuotteiden käytössä noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman vesilaitteistoja koskevia määräyksiä ja ohjeita (D1).

Johtoja käytetään liittämään samassa huonetilassa oleva vesikaluste, WC-istuin, kone tai muu yksittäinen laite vesilaitteistoon. Johdon pituus saa olla enintään 2 m eikä useampia johtoja saa kytkeä peräkkäin.

Johdot asennetaan vaihdettaviksi siten, että mahdolliset vuodot on helppo havaita. Välittömästi ennen johtoa asennetaan aina sulkuventtiili tai käytetään huoneistokohtaisia sulkuja.

## LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan DVGW:n SN-0085AU7041 (1.4.2005) määrittämää laadunvalvontaa. Hakija toimittaa ympäristöministeriölle kerran vuodessa laadunvalvontaraportin

## MERKITSEMINEN

Tuotteisiin on pysyvästi merkittävä liitteenmukainen tyyppi-  
hyväksyntämerkki, valmistajan tunnus, tilapäinen/jatkuva lämpötila (95 °C / 70 °C) ja valmistusajankohta.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ  
ASUNTO- JA RAKENNUSOSASTO

Postiosoite PL 35,  
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin (09) 160 07

Telefax (09) 160 39545

[www.ymparisto.fi](http://www.ymparisto.fi)

Dno:

YM13/6221/2006

2 (2)

**VOIMASSAOLOAIKA**

Päätös tulee voimaan 23.8.2006 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 22.8.2011 saakka.

**HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET**



VA 1.14/15344 (2.11.2005)  
DVGv, DW- 0301BO0460 (26.1.2005)

Tulosryhmän päällikkö  
Rakennusneuvos



Erkki Laitinen

Yli-insinööri



Timo Huhtaluoma  
puh. 358 9 1603 9666  
fax 358 9 1603 9680  
timo.huhtaluoma@ymparisto.fi

**LIITTEET:**

Tyyppihyväksyntämerkki  
Oikaisuvaatimusohje  
Valitusosoitus

**TIEDOKSI:**

thu.epy.ym13-2006.doc